



MIASTO MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Mława, dnia 27.06.2018r.

WI.271.63.2018.DN

Zamawiający Miasto Mława otrzymał w dniu 26.06.2018 r. pytania do postępowania pod nazwą: „**Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pomostu nad Zalewem Ruda**” następujące pytania:

„Przystąpiliśmy do przygotowania oferty na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pomostu nad Zalewem Ruda", w związku z tym prosimy o udzielenie wyjaśnień.
1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w punkcie 2 podpunkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia. Zapis brzmi: "budowa nowego pomostu o konstrukcji drewnianej", czy dotyczy on całego pomostu (łącznie z konstrukcją nośną), czy tylko podestu.
2. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji uzasadnionej względami ekonomicznymi np. pomosty pływające?

W celu wyrównania szans udziału w postępowaniu, prosimy o zamieszczenie odpowiedzi na stronie przetargu. Jednocześnie prosimy o zmianę terminu składania ofert.”

Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi

Ad. 1 Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na pomost stały. Konstrukcja nośna pomostu drewniana, deskowanie pomostu z desek kompozytowych lub drewnianych impregnowanych. Posadowienie konstrukcji na palach drewnianych.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza innych konstrukcji niż opisane w przedmiocie zamówienia.

W związku z zadanymi pytaniami i koniecznością udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień **05.07.2018 r. do godziny 10:00**.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Jaros
NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCYJ