

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340), §16 ust 1 i §16 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA - w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokóle ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18 września 2014 roku, przeprowadzonych przez :

**mł.bryg. Marka Augustynowicza – Naczelnika Wydziału Operacyjno – Kontrolno –
Rozpoznawczego w KP PSP Mława**
st.kpt. Tomasza Podgórskiego – Starszego Specjalistę w KP PSP Mława

powodującymi uznanie za zagrażający życiu ludzi użytkowanego:
budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 ul. Hoża 6 w Mławie
nakazuje się:

Zespołowi Placówek Oświatowych nr 3 ul. Ordona 14, 06-500 Mława

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Klatki schodowe budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Mławie obudować i zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu lub zastosować rozwiązania zamiennie, w odniesieniu do ww. wymagań w przypadku braku możliwości ich realizacji w pełnym zakresie, wskazane na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnione z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Podstawa prawna:

§16 ust. 1 i §16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719) w związku z **§ 207 ust. 2 oraz § 245 ust. 1** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin realizacji: 30. 11. 2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data

25.05.2015

podpis

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3

Elżbieta Bieńkowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
ul. Ordona 14, 06-500 Mława
Reg. 146258544, NIP 569-18-74-134
tel./fax 23/654-38-76

2. Drogi ewakuacyjne budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Mławie wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne lub zastosować rozwiązania zamienne, w odniesieniu do ww. wymagań w przypadku braku możliwości ich realizacji w pełnym zakresie, wskazane na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnione z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Podstawa prawna:

§16 ust. 1 i §16 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719) w związku z **§ 207 ust. 2 oraz § 181 ust 3 pkt 2 lit. c** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Termin realizacji: 30. 11. 2015 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. nr 75, poz. 690, z późn. zm.), nakazane obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

Do czasu wykonania wymienionych obowiązków należy zastosować następujące rozwiązania :

1. zwrócić szczególną uwagę na drożność dróg ewakuacyjnych,
2. zwrócić szczególną uwagę na istniejące warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Uzasadnienie

W trakcie czynności kontrolno rozpoznawczych w obiekcie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym przepisów przeciwpożarowych stanowiące zagrożenie życia ludzkiego, tj.:

1. niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych, w sposób w nich określonych. W toku czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono, że występujące w obiekcie klatki schodowe nie są wydzielone pożarowo i nie zostały wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
2. niewyposażenie dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, w sposób w nich określonych. Obiekt nie została wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

W myśl **§16 ust. 1 i §16 ust. 2 pkt 5 i 6** rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719), podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
ul. Ordona 14, 06-500 Mława
Reg. 146258544, NIP 569-18-74-134
tel./fax 23/654-38-76

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 25.11.2015 podpis

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3

Elżbieta Rieńkowska

1. Braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych, w sposób w nich określonych.

§ 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) mówi, iż budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru m.in. możliwość ewakuacji. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosują się również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi. § 245 ust. 1 powołanego powyżej rozporządzenia mówi, że w budynkach niskich, zawierających strefę pożarową ZL II, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

2. Braku wyposażenia dróg ewakuacyjnych budynków wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych, w sposób w nich określonych.

§ 207 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) mówi, iż budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru m.in. możliwość ewakuacji. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosują się również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi. § 181 ust. 1 ust 3 pkt 2 lit. c powołanego powyżej rozporządzenia mówi, że awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Wykonanie obowiązku nałożonego przedmiotową decyzją spowoduje, iż wyeliminowane zostaną nieprawidłowości powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających w budynku. Realizację obowiązku należy przeprowadzić w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
Brig. nr 1 rz. Zbigniew Kąpiński
ZASTĘPCA KOMENDANTA

Otrzymują

1. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 ul. Ordona 14, 06-500 Mława
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06 – 500 Mława
2. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3 ul. Hoża 6, 06-500 Mława

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 25.05.2016 podpis Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3

DYREKTOR
Elżbieta Bieńkowska

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
ul. Ordona 14, 06-500 Mława
Reg. 146258544, NIP 569-18-74-134
tel./fax 23/654-38-76