



**Opublikowano na:** Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława  
(bip.mlawa.pl)

**Autor:** Piotr Tomaszewski

---

## **Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie**

Termin składania ofert

śr., 28/09/2016 - 06:49 - czw., 27/10/2016 - 22:00

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja 29.09.2016r. - korekta zapisów w dokumentacji technicznej

### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

#### **Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie**

#### **Przedmiot zamówienia, dotyczący budowy punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie**

Budowa linii zalicznikowej kablowej nN-0,4 kV punktów świetlnych, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup> + płaskownik stalowy ocynkowany, o długości 268 mb, budowa 20 punktów świetlnych typu LED o mocy 60W 5000K z optyką DW, o całkowitej mocy 68W, z zamontowanymi oprawami na wysokości 9 m od powierzchni ziemi (słupy aluminiowe SALU1-5 anodowane na kolor Grafit, na fundamencie betonowym B-70 z oprawą CUDDLE LED), budowa przyłącza energetycznego od istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV, zasilanej z S6-01448, zlokalizowanej w m. Mława ul. Wiśniowa od słupa Nr 13 w ul. Cegielnia, do szafki pomiarowej zintegrowanej z kablową rozdzielnicą szafową, która będzie zasilala punkty świetlne.

**UWAGA: Materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji technicznej, mogą być zastąpione innymi materiałami i urządzeniami o parametrach równoważnych lub nie gorszych technicznie i jakościowo od wymienionych, posiadającymi atesty i certyfikaty, potwierdzające zachowanie norm, parametrów i standardów. Podane w dokumentacji technicznej typy urządzeń i materiałów oraz producentów należy traktować jako podane przykładowo i pomocniczo do sporządzenia oferty.**

Zamówienie obejmuje także poniesienie kosztów, wynikających z: zajęcia pasa drogowego na czas budowy i doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac, wykonania wykopu i wywiezienia, zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, usług geodezyjnych, wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, będąca załącznikiem do SIWZ.**

## **II. Warunki ubiegania się o zamówienie**

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi aktualne uprawnienia elektryczne, zdolnymi do wykonania zamówienia.

## **III. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- 2) oferty, przesłane w formie listownej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
- 3) oferta winna być zaadresowana (dotyczy formy pisemnej oraz elektronicznej):

*Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie.*

4) *Termin składania ofert: do 04.10.2016r. do godz. 12.00*

5) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem,

#### **IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 1) oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
- 2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 04.10.2016r. do godz. 12.00.**
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e-mail na adres aneta [dot] malinowska@mlawa [dot] pl (aneta[dot]malinowska[at]mlawa[dot]pl), wskazane jest aby formularz oferty był załącznikiem do e-maila. Termin składania ofert e-mailem obowiązuje jak w ppkt. 2.
- 4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

#### **V. Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**cena ofertowa 100%**

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium:       cena

Wzór:   najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

## **VI.           Warunki umowy**

1) umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami.

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą, stanowi Załącznik Nr 1 do Formularza oferty.

Aktualizacja 29.09.2016r. - korekta zapisów w dokumentacji technicznej

Pkt. 9.2.

*b/. "Budowa oświetlenia ulicznego polegające na budowie linii zalicznikowej kablowej oświetlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm<sup>2</sup> + płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o łącznej trasie 268 mb,*

*oraz budowa 20 kompletnych latarni oświetlenia ulicznego o wysokości 9m (Słup aluminiowy SALU1-5 anodowany na kolor Grafit,*

*na fundamencie betonowym B-70 z oprawą CUDDLE LED o mocy 60 W 5000K z optyką DW, całkowita moc 68 W)".*

**otrzymuje brzmienie:**

b/. Budowa oświetlenia ulicznego polegające na budowie linii zalicznikowej kablowej oświetlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm<sup>2</sup> + płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o łącznej trasie **519 mb**,

oraz budowa 20 kompletnych latarni oświetlenia ulicznego o wysokości 9m (Słup aluminiowy SALU1-5 anodowany na kolor Grafit,

na fundamencie betonowym B-70 z oprawą CUDDLE LED o mocy 60 W 5000K z optyką DW, całkowita moc 68 W).

Pkt. 11. Zestawienie materiałów podstawowych

poz. 31. "Oprawa LED typu Cuddle 60W z optyką DW" kpl 10"

**otrzymuje brzmienie:**

31. Oprawa LED typu Cuddle 60W z optyką DW kpl **20**

Załączniki do pobrania

[Czasowa roganizacja ruchu ul. Cegielnia.zip 2.39 MB](#)

[Formularz oferty dla Wykonawcy.docx 35.78 KB](#)

[Projekt Budowlano-Wykonawczy Cegielnia.zip 26.83 MB](#)

[przedmiar i kosztorys ofertowy Cegielnia.pdf 2.45 MB](#)

Podmiot udostępniający informację: Piotr Tomaszewski

Osoba odpowiedzialna za informację: Krzysztof Jaros

Osoba wprowadzająca informację: Piotr Tomaszewski

Data wytworzenia informacji: 28.09.2016 08:49:58

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22	admin_vobacom	edycja strony
29.09.2016 15:20:46	Piotr Tomaszewski	edycja strony
28.09.2016 08:49:58	Piotr Tomaszewski	strona została dodana

---

**Adres źródłowy:** <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-punktow-swietlnych-na-odcinku-ul-cegielnia-w-mlawie>