bednarka Fe ZN 25x5

układać na gł 0,6m w odległości 1m od budynku
przy wyjściach z budynku układać w rurze DVK 110

Drut ocynkowany Fe ZN Ø 8

MCR PROLIGHT PLUS
1200X220
POW. CZYNNA 0,86

3%

bednarka Fe ZN 25x5

układać na gł 0,6m w odległości 1m od budynku
przy wyjściach z budynku układać w rurze DVK 110

zintegrowana
czerpnia-wyrzutnia

1460
700

centrala wentylacyjna
DanX7/14 XWP - N4
zas.400V/5x7,5kW-wentylatory
zas.400V/2x9,1kW-pompa ciepła
zot. niezależnie
szafa zas.-ster.
na centrali

3%

RW2.W1
RW2.W2
RW2.W3
RW2.W4

DANX 7/14XWP
2525 KG

2.5%

Drut ocynkowany Fe ZN Ø 8

Drut ocynkowany Fe ZN Ø 8

złącze krzyżowe przelotowe 12021

złącze krzyżowe przelotowe 12021

K3.1
K3.3
RW2.W5
RW2.W6

agregat skraplający
zas. 230V/2,3kW
Qchł=6,8kW

K3.2
K3.4
RW2.W7
RW2.W8

agregat skraplający
zas. 230V/2,3kW
Qchł=6,8kW

złącze krzyżowe przelotowe 12021

bednarka Fe ZN 25x5

układać na gł 0,6m w odległości 1m od budynku
przy wyjściach z budynku układać w rurze DVK 110

maszt h=6m nr 27271 (27071 + 27341 + 27140)

złącze krzyżowe przelotowe 12021

złącze krzyżowe przelotowe 12021

maszt h=2m nr 27201 z obciążnikiem 27130

bednarka Fe ZN 25x5

układać na gł 0,6m w odległości 1m od budynku
przy wyjściach z budynku układać w rurze DVK 110

studzienka probiercza nr 30050 ze złączem kontrolnym

rura DVK 110

drut i bednarkę połączyć z istniejącą instalacją
wykonaną w I etapie inwestycji

150KG
150KG

KLAPA
WYŁAZOWA
NA DACH

MCR PROLIGHT PLUS
1220X120
POW. CZYNNA 1,25

36.1°
9°

I ETAP
II ETAP

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ, UL. KREGA 7, NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72, 603 802 411, 3SLOSEK@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE-II ETAP

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU:
ZAMIENNY WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANTKA:
mgr inż. Sławomir Wochniak
upr. nr 147/01/WL

PODPIS:

ASYSTENT:
Paweł Lisiak

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Stanisław Cwikła-Godycki
upr. nr 230/01/WL

RYSUNEK:
RZUT DACHU
instalacje siłowe i odgromowe

DATA:
WRZESIEŃ 2015

NR RYS:
E-05

SKALA:
1:50