

Mława, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Do Wykonawców

**Dotyczy zamówienia publicznego oznaczonego numerem WI.271.12.2022 pod nazwą:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia
sodowego na energooszczędne LED na terenie Miasta Mława”**

Zamawiający informuje, że w dniu 05.04.2022 r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający w specyfikacji technicznej zawarł zapisy zobowiązujące użycie opraw oświetleniowych posiadających konstrukcję z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o konstrukcji wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo? Dzięki takiemu rozwiązaniu oprawa jest trwalsza, a ponadto ciepło z oprawy jest lepiej odprowadzane, co przedkłada się bezpośrednio na żywotność całej oprawy.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający utrzymuje zawarte w SIWZ zapisy dotyczące użycia opraw oświetleniowych tzn. oprawy powinny być wykonane z konstrukcji i blach aluminiowych zabezpieczonych przez anodowanie w kolorze słupa. Nie dopuszcza się zabezpieczenia opraw za pomocą malowania proszkowego.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w specyfikacji technicznej nie uwzględnił współczynnika mocy na poziomie $\cos \Phi > 0,9x$. Wykonawca proponuje zastosowanie zapisu określającego współczynnik mocy na poziomie $\cos \Phi > 0,97$, zapis taki pozwoli to wyeliminować produkty z zasilaczem niskiej jakości praktycznie niwelując konieczność kompensacji mocy biernej, a co za tym idzie płacenia kar za jej pobór. Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia gospodarności, którą zobowiązany jest kierować się przy wydatkowaniu środków publicznych.

Odpowiedź do pytania nr 2:

W specyfikacji technicznej faktycznie został pominięty współczynnik mocy dla opraw oświetleniowych, w związku z czym w SIWZ dodaje się zapis: „*Wymagany współczynnik mocy dla opraw ma wynosić: $\geq 0,95$* ”.

W związku z powyższym zaproponowana wartość $\cos \Phi > 0,97$ jak najbardziej spełnia wymagania powyższego zapisu.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława