

Mława, dnia 8 kwietnia 2022 r.

Do Wykonawców

**Dotyczy zamówienia publicznego oznaczonego numerem WI.271.12.2022 pod nazwą:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia
sodowego na energooszczędne LED na terenie Miasta Mława”**

Zamawiający informuje, że w dniu 06.04.2022 r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Wg SWZ w zakresie prac na ulicy Działdowskiej wchodzi budowa kablowej linii oświetlenia, dokumentacja ani przedmiar robót nie uwzględniają tych prac. Czy Zamawiający jest w posiadaniu opracowanej dokumentacji na budowę przedmiotowej linii kablowej?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Na ulicy Działdowskiej zakres prac obejmuje tylko wymianę istniejących słupów wraz z opravami oświetleniowymi. Linia kablowa istniejąca.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wyraźnie wskazuje typ oprawy sugerujący jednego producenta poprzez konstrukcję oprawy. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opraw, których korpus wykonany jest z odlewu aluminium?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający w żaden sposób nie wskazuje konkretnego producenta opraw.

Dokumentacja została oparta na konkretnych typach opraw aczkolwiek nie oznacza to, że nie można zastosować innych typów opraw (innych producentów). Na polskim rynku są przynajmniej dwie firmy które mają w swojej ofercie oprawy o podobnej konstrukcji. Ponadto o możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych jest mowa w SIWZ w rozdz. V pkt. 3 ppkt. 3.

Zamawiający, w celu ostatecznego zamknięcia powyższego pytania oraz w celu ułatwienia oferentom złożenia ofert dopuszcza zastosowanie opraw, których korpus wykonany jest z odlewu aluminium.

Pytanie nr 3:

Proszę o udostępnienie obliczeń technicznych parametrów oświetlenia dla poszczególnych dokumentacji, w tym natężenia oświetlenia oraz wskazanie klasy drogi.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o mniejszych mocach pod warunkiem spełnienia wymagań stosownych norm odpowiadających klasie drogi?

Odpowiedź do pytania nr 3 i 4:

Ulice Marszałkowska i Działdowska są drogami gminnymi klasy Z, natomiast ulica Abpa Nowowiejskiego jest drogą gminną klasy L.

Zamawiający dopuści zastosowanie opraw o niższej mocy pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm oświetleniowych dla danej kategorii drogi oraz przedstawieniu odpowiednich obliczeń.

Pytanie nr 5:

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie wskazujące ewidentnie rozwiązanie jednego producenta opraw oświetleniowych, który jako jedyny na rynku spełnia zapisy dotyczące blachy profilowanej w wersji anodowanej, co może wskazywać na zmoję cenową prosimy o dopuszczenie opraw w obudowie z aluminium tłoczonego, bądź wskazanie minimum dwóch producentów, których produkt możemy zastosować.

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława