


Schemat dwufunkcyjnego węzła ciepłego – Biblioteka



Parametry inst. 80/60°C

Qc.o. = 66,8 kW  
Qc.t. = 16,4 kW

WYKONAWCA PHU Rem–Bud Piotr Ciszewski, ul. Podgórna 2, 86–140 Drzycim		INWESTOR MIASTO MŁAWA z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06–500 Mława		NAZWA i ADRES INWESTYCJI Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Działki nr 685/23, 685/27, 4482/1, 683 obręb 0010, j.ewid. m. Mława				
PROJEKTOWAŁ tech. Kazimierz Sołtysiak		UPRAWNIENIA BP–RN–V/122/TO/83	SPECJALNOŚĆ instalacje sanitarne					
SPRAWDZIŁ mgr inż. Marcin Kukliński		UPRAWNIENIA KUP/0142/P00S/12	SPECJALNOŚĆ instalacje sanitarne					
OPRACOWAŁA mgr inż. Anna Kozłowska								
SCHEMAT DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO (MUZEUM)				DATA		BRANŻA SANITARNA	SKALA	Nr rys.
				1–06–2018		STADIUM P.B–W	1:100	12