


Schemat przekroju poprzecznego wykopu
(wykop dla pojedynczej sieci)



Minimalna szerokość wykopu	
Wymiar nominalny DN	Minimalna szerokość wykopu obudowanego (OD + x) [m]
DN≤225	OD + 0,4
225<DN≤350	OD + 0,5
350<DN<700	OD + 0,7
700<DN	OD + 0,85

OD - średnica zewnętrzna przewodu (m)	
Szerokość wykopu zależne od głębokości	
Głębokość wykopu [m]	Min. Szerokość wykopu [m]
<1,0	nie ma wymagań
1≤1,75	0,8
1,75≤4	0,9
>4	1,0

<div>OPTIP</div>		Sp. z o.o. tel.: 696 348-074; 730 588 190; e-mail: tawy@wp.pl, biuro@wsparcieprojektow.pl BIURO: ZIELONA GÓRA 65-119 UL. SULECHOWSKA 4a, lokal nr 5 BIURO: KALISZ 62-800 AL. WOLNOŚCI 9A lokal 7	
TYTUŁ:		PRZEBUDOWA ULICY ZABRODY W MŁAWIE	
OBIEKT:		KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI WOD-KAN	
PROJEKTANT: b. sanitarna	mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI upraw. nr LBS/0063/POOS/09		
SPRAWDZAJĄCY: b. sanitarna	mgr inż. ALINA WINTURSKA LBS/0019/POOS/12		
TYTUŁ RYS.:			
SKALA : 1:25	PRZĘKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU		rys.nr S21