PIĘTRO I MOPS



LEGENDA:

- łącznik schodowy 230V/10A
- łącznik dwubiegunowy 230V/10A
- łącznik jednobiegunowy 230V/10A
- gniazdo pojedyncze 230V/16A typu Gira F100 śnieżno białe IP20
- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A typu Gira F100 śnieżno białe pod wspólną ramką, IP20
- gniazdo pojedyncze 230V/16A śnieżno białe IP44
- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A śnieżno białe pod wspólną ramką, IP44
- gniazdo LAN i HDMI
- wypust 230V, 1-fazowy, z zapasem kabla
- We(2.02) – wypust 230V, 1-fazowy z zapasem kabla wyprowadzonym ponad dach
- h=0.25m – wysokość montażu osprzętu, wysokość podana od poziomu wykończonej posadzki
- trasy kablowe pod podłogą
- trasy kablowe nad sufitem
- Puszka podłogowa OBO
- Puszka podłogowa OBO

TN3-05/S1 – Oznaczenie obwodu – Designation circuit
TN3-05/ – Rozdzielnica administracyjna piętro 5 – Switchgear administrative floor 3
S14 – Obwód instalacji siłowej 14 – Circuit of force installations 14

*We(2.01) – przewód 230V do zasilanie wentylatora (w tym przypadku – pomieszczenie 2.01)
*KC(2.07) – przewód 230V do zasilanie klimatyzatora sufitowego (w tym przypadku – pomieszczenie 2.07)
gWe(2.06) – przewód 230V do włącznika wentylacji (zintegrowac z wypuszczonym przewodem do wentylacji w pom.2.06)
KD&RCP SWITCH – przewód 230V do zasilanai KD (zintegrowac z wypuszczonym przewodem do korytarza)

Fl_1 - dwustronny wg rozkładu poniżej (na dwa biurka)
Fl_1 – 2 x 2 x 230V (1P+N+PE) Data - 1 fazowy; 2 x 4 LAN RJ45; 2 x 2 x 230V zwykłe- 1 fazowy

Fl_2 - jednostronny wg rozkładu poniżej (na jedno biurko)
Fl_2 – 1 x 2 x 230V (1P+N+PE) Data - 1 fazowy; 1 x 4 LAN RJ45; 1 x 2 x 230V zwykłe- 1 fazowy



Inwestor
Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Nazwa zadania

"

Usytuowanie
06-500 Mława, ul. Lelewela 7
(działka o nr ewid. 4066)

Projektant:	Podpis

Nazwa rysunku
RZUT PIĘTRA I - ego

Branża	Stadium		
Elektryka	PROJEKT		
Data	Skala	Nr rys	Rev.
07.07.2022	1:100	E - 02	00