istn. przewody AsXSn
przewiesić na nowe słupy

istn. słup przelotowy ŻN-12
przesunąć o 0,9 m

istn. przewody AsXSn 4x70
wymienić na nowe: 12m + 9m

istn. słup krańcowy 2 x ŻN-12 zdemontować,
wstawić nowy wirowany E-12/10,5
w odl. 1,0 m od istn.

L1/43
L1/44
L1/45
L1/46
L1/48
L1/49
Zabrody
Ulesin
913
929
1026/2
1026/1
1027
1028/1
mj3
mj2
mj
g
S-ŁIV
S-RIVb
W-RIVb
RIVb
Br-RIVb
Br-ŁIV
Br-RV
ciepł.
ciepł.
ciepł.
ŻN-12
E-12/10,5

OPTIP Sp. z o.o.
tel.: 696 348-074; 730 588 190; e-mail: tawy@wp.pl, biuro@wsparcieprojektów.pl
BIURO: ZIELONA GÓRA 65-119 UL. SULECHOWSKA 4a, lokal nr 5
BIURO: KALISZ 62-800 AL. WOLNOŚCI 9A lokal 7

TYTUŁ:	ROZBUDOWA ULICY ZABRODY W MŁAWIE	
OBIEKT:	**LINIA OŚWIETLENIOWA**	
PROJEKTANT: b. elektryczna	*mgr inż. WALDEMAR OLCZAK* *upraw. nr 29/98/ZG*	*30.07.2021 r.*
SPRAWDZIŁ: b. elektryczna	*mgr inż. ADAM STURMER* *upraw. nr 45/2001/GW*	*30.07.2021 r.*
TYTUŁ RYS.:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przebudowa sieci nn**	**rys.nr 4**
SKALA : **1 :500**		