RZUT PARTERU

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]	Posadzka
0.01	Komunikacja/poczekalnia	74.14 m2	gres
0.02	Kasa km	7.11 m2	gres
0.03	Kasa	6.62 m2	gres
0.04	Korytarz	8.47 m2	gres
0.05	Dyspozytornia	8.96 m2	gres
0.06	Pok.Socjal.	6.34 m2	gres
0.07	Wc nps	4.40 m2	gres
0.08	Wc	2.65 m2	gres
0.09	Przedsionek	1.35 m2	gres
0.10	Pok.Socjal. Km	6.94 m2	gres
0.11	Wc męski	11.80 m2	gres
0.12	Wc damski	10.40 m2	gres
0.13	Wc nps	5.26 m2	gres
0.14	Kotłownia	5.45 m2	gres
0.15	Pom. Porządk.	1.93 m2	gres
0.16	Dźwig	3.25 m2	–
		165.08 m2	

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r óżnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z r ównoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy uzyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych - systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne producent ów i dostawców materiatów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiat ów i wykonywanych rob ót.

LEGENDA:

- Ściany zewnętrzne istniejące, z warstwą izolacji termicznej z gr. 15 cm z wełny mineralnej. Wykończenie zewnętrzne wg rysunków
- Ściany konstrukcyjne - istniejące
- Ściany wewnętrzne projektowane murowane z bloczków silikatowych, grubości 12 i 18cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową
- Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe o grubośd 12,5cm, z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30
- Fa-1 L= 57 — Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiąkliwego materiału (wg proj. wnętrz - np. płytki ceram.) zabezpieczający ściane przed zamoczeniem przy umywalkach Wysokość do 200cm, szer. wg rysunku
- Żaluzje wertykalne PCV lub porównywalne (atest PZH na zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej), prod. np. Mol lub porównywalne, Montaż wg instrukcji producenta. Dobór wg proj. wnętrz

1 Lada z lastryko na wysokośd 75-80cm o grubośd 10cm
2 6 otworów o średnicy 1cm + interkom
3 Podłączenie PIN Padu do płatnośd kartą
4 Zainstalowane urządzenia antywłamaniowe
5 Pętla indukcyjna + wideotłumacz
6 Tablica informacyjna formatu B1 (dla potrzeb PKP PLK)
7 Drzwi antywłamaniowe z wizjerem i 2 zamkami patentowymi

Okładzina elewacyjna z cegły klinkierowej – mocowanie wg zaleceń producenta

Okładzina ścienna na wysokość parteru –do szklenia na piętrze. Mocowanie systemowe wg zaleceń producenta.

OBUDOWA Z PANELI ALUMINIOWYCH, W KOLORZE CZARNYM (MAT), NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ, ZINTEGROWANE Z FASADĄ ALUMINIOWĄ

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MIN.2x90cm Z KLAMKĄ ANTYPANICZNYM

W toaletach dla podróżnych należy zamontować umywalki nablatowe okrągłe

Okładzina ścienna na wysokość parteru –do szklenia na piętrze. Mocowanie systemowe wg zaleceń producenta.

DŹWIG NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ISTNIEJĄCYM SZYBIE

DYLATACJA 2cm

BUDYNEK I ETAPU

BUDYNEK I ETAPU

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
MIASTO MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MŁAWA

TEMAT
PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA ZINTEGROWANEGO W MŁAWIE, DZ. NR 4810/3

OBIEKT
DWORZEC ZINTEGROWANY W MŁAWIE

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Rzut parteru

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.01
DATA	2020-06		
NR PROJEKTU	046		