

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie  
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa  
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

**Dział Zarządzania Majatkiem Sieciowym**  
**Sekcja Zarządzania Majatkiem Sieciowym**  
ul. Młeczarska 17, 06-400 Ciechanów  
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

**Pan**  
**Piotr Tomaszewski**  
**Naczelnik Wydziału Inwestycji**  
**Urząd Miasta Mława**  
ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.720.010(1).24

Ciechanów, 01.03.2024 r.

**Dot.: przebudowy ul. Daleka, Reja i Zacisze w Mławie.**

Szanowny Panie,

W związku z ogłoszonym przetargiem na przebudowę ulic: Daleka, Reja i Zacisze w Mławie informuję, że projekt przebudowy pozostającej w kolizji sieci gazowej został uzgodniony w 2016r. zgodnie z pismem znak ZTI/4310000520/348/US/2016 z dnia 04.08.2016r. W związku z podtrzymanym zakresem prac nie ma przesłanek do aktualizacji warunków technicznych. Z uwagi na rozpoczęty proces realizacji zadania w terminie określonym ustawą uzgodnienie nie wymaga prolongaty.

Jednocześnie informuję, że dokumentacja nie uwzględnia obecnie przyjętych do stosowania w Polskiej Spółce Gazownictwa sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie standardów technicznych oraz materiałów.

Ze strony gestora sieci na mocy Zarządzenia nr 76/2022 Prezesa Zarządu z dnia 10 października 2022 r. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” wymagana jest zmiana ujętych w zestawieniu dokumentacji projektowej materiałów i zastosowanie niżej wymienionych:

- dla rur PE do DN63PE – PE RC SDR 11, zgrzewanie elektrooporowe
- dla rur PE DN ≥ 90 – PE RC SDR 17 (17,6) typ 2. zgrzewanie doczołowe
- zasuwy z końcówkami PE (obustronnie) - rozwiązanie pozwala na montaż armatury na sieci polietylenowej poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe,

- przejścia rurowe PE/stal zgodne z wymaganiami ST-IGG 1101 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączyń oraz elementami do przyłączyń

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzcinski