

Mława, 23 stycznia 2025 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.4.2025, na realizację zadania pn.: „Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie ”

Zamawiający informuje, że w dniu 22.01.2025 r. wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy część I – ORLIK SP6

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie w jakim kolorze ma zostać wykonana nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z udostępnionymi rysunkami projektowymi są trzy kolory:

pole do siatkówki 162 m² (kolor żółto-pomarańczowy RAL 1033), pole gry koszykówka 259,50 m² (kolor pomarańczowy RAL 2008), auty 215,88 m² (RAL 2010)?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podjął decyzję, że nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana jednolita w całości w jednym kolorze pomarańczowym tj. RAL 2008.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie długości piłkochwyłów do wykonania na boisku piłkarskim to jak 2 x 17,30 mb, razem 34,60 mb?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza, że piłkochwyły należy wykonać w ilości 34,6 mb.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie siatki piłkochwyłowej polietylenowej (z doświadczenia wiemy, iż siatka odporniejsza na warunki atmosferyczne) o oczku 10x10 cm i grubości 5 cm?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki polietylenowej o oczku 10x10cm i grubości 5 mm.

Dotyczy część II – ORLIK MOSIR

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czego dotyczy pozycja 36 przedmiaru – świetliki i klapy dymowe – według udostępnionej dokumentacji nie należy montować nowych świetlików na budynku zaplecza.

Odpowiedź na pytanie:

Proszę traktować pozycję nr 36 jako 0 (zero).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie siatki piłkochwyłowej polietylenowej (z doświadczenia wiemy, iż siatka odporniejsza na warunki atmosferyczne) o oczku 10x10 cm i grubości 5 cm?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki polietylenowej o oczku 10x10cm i grubości 5 mm.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława