



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mława, 01 października 2024 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.52.2024, na realizację zadania pn.: „Odprowadzenie wody opadowej z terenu ul. Mariackiej”

Zamawiający informuje, że w dniu 29.09.2024 r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Po usunięciu istniejącej podbudowy jakich warstw konstrukcyjnych będzie wymagał zamawiający pod płyty ażurowe?

Odpowiedź na pytanie:

Usunięciu podlega jedynie warstwa cementowo-piaskowa wbudowana pod demontowaną kostką, pozostawia się istniejącą podbudowę z kruszywa łamanego, na którą po właściwym wyprofilowaniu należy ułożyć płyty ażurowe.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława