

Mława, 25 września 2025 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.74.2025, na realizację zadania pn.: „Utworzenie integracyjnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miasta Mława”

Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2025 r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Czy pod wszystkimi urządzeniami ma być nawierzchnia piaskowa? Czy tylko pod urządzeniami, których wysokość swobodnego upadku przekracza 1m. Przepisy stanowią że nawierzchni bezpieczna powinna być stosowana przy wysokości hic urządzenia jeśli przekracza 1m?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnię piaskową należy zastosować, jeżeli wysokość swobodnego upadku (parametr HIC) z urządzenia wynosi równo lub więcej niż 1 m.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława