

Mława, 5 września 2025 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania znak GKM.271.45.2025, na realizację zadania pn.: „Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki) na terenie Miasta Mława”

Zamawiający informuje, że w dniu **5.09.2025 r.** wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonany dach wiaty przystankowej? Czy dach ma być prosty czy łukowy ? brak informacji w OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż dach wiaty przystankowej ma być wykonany z **poliwęglanu komorowego dymnego (przyciemnianego)**.

Kształt dachu Zamawiający wymaga, aby był **łukowy**.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława