

Mława, 22 czerwca 2023 roku

**Zamawiający:**

Miasto Mława  
ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława

**Do Wykonawców**

**Dotyczy postępowania znak WI.271.25.2023, na realizację zadania pn.: Przebudowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie**

*Zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2023 r. wpłynęły następujące pytania:*

**Pytanie nr 1:** W przedmiarze i projekcie uwzględniono wymianę dwóch istniejących bram, oraz budowę jednej nowej. W opisie do postępowania wskazano konserwację i odmalowanie istniejącej bramy przesuwnej. Proszę o sprecyzowanie ile bram i jakie mają być ich wymiary.

**Odpowiedź:**

W pozycji nr 12 przedmiaru robót wskazano prawidłowo budowę dwóch nowych bram z kształtowników. Po sprawdzeniu rzeczywistych wymiarów w terenie do wyceny należy uwzględnić:

- 1) bramę przesuwą wg. rys. z PT 1 szt. o wym. 1,53\*5,5 m + furtka szerokości 1,0 m,
- 2) bramę rozwieralną dwuskrzydłową wg. rys. z PT 1 szt. lecz o wym. 1,53\*4,0 m + furtka szerokości 1,0 m,

W pozycjach od nr 13-15 przedmiaru robót wskazano oczyszczenie i malowanie istniejącej bramy przesuwnej z furtką.

**Pytanie nr 2:** Czy do nowoprojektowanej bramy przesuwnej (przy parkingu szkoły) uwzględnić wykonanie wjazdu z kostki o grubości 8cm na podbudowie, powierzchnia około 24m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak w wycenie należy uwzględnić wykonanie wjazdu łączącego istniejącą drogę z parkingiem Szkoły kompleksowo obejmując zakresem prac wykonanie korytowania i wjazdu z kostki betonowej o grubości 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego (0-31,5 mm), gr. 20 cm z warstwą odsączającą z piasku gr. 15 cm na powierzchni 24 m<sup>2</sup>.

**Uwaga:** Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym błędnie wskazano adres e-mail do przesłania oferty.

Oferty należy przysyłać e-mail'em na adres: [dariusz.nieznanski@mlawa.pl](mailto:dariusz.nieznanski@mlawa.pl)