



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Mława, 14 lipca 2025 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania znak WI.271.54.2025, na realizację zadania pn.: Budowa budynku żłobka w Mławie.

Zamawiający informuje, że w dniu **11.07.2025 r.** wpłynęła następująca informacja od Wykonawcy:

Występują rozbieżności co do parametrów drzwi – opis projektu względem zestawienia stolarki. Dla przykładu drzwi w zestawieniu są jako aluminium „zimne”, natomiast w treści projektu opisane są jako przeciwpożarowe.

Wyjasnienie

Wszędzie tam gdzie występuje stolarka klasowa zgodnie z rzutami należy ją zastosować w celu zachowania przegród pożarowych. Jeśli na rzutach nie jest opisane np. EI30 to należy zachować wyłącznie dymoszczelność s200 + samozamykacz.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława