



# URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

BURMISTRZ  
MIASTA MŁAWA

WGK.7021.24.2018.BW

Usługi Projektowe

Andrzej Dusiński

06-500 Mława

ul. Warszawska 1 lok. Nr 19

Mława, dn.11.04.2018r.

W odpowiedzi na pismo nr UP-AD12/03/2018 z dnia 12.03.2018r. dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej w obrębie planowanej inwestycji pn."Przedłużenie Al. Św. Wojciecha w Mławie" informuję:

- 1) wody opadowe należy skierować do cieku wodnego zlokalizowanego na działce 10-571/4 poprzez wykonanie nowej sieci w obrębie planowanej drogi Św. Wojciecha ,
- 2) zrzut wód opadowych i roztopowych do rowu na dz. 571/4 dopuszczony jest dopiero po ich oczyszczeniu,
- 3) wyraża się zgodę na częściowe przykrycie istniejącego kanału – rowu melioracyjnego na dz. o nr 571/4,
- 4) nie należy zakrywać odcinka rowu na działce 10-571/3, a odcinek pod projektowaną drogę wykonać jako przepust o przekroju odpowiadającym rozmiarami cieku,
- 5) istniejący wylot kanalizacji (u zbiegu ul. Srebrnej i Banku Miast) należy zlikwidować, a kolektor przepiąć do projektowanej sieci,
- 6) studnie kolektora deszczowego w miarę możliwości należy lokalizować w pasie chodnika,
- 7) na projektowanej sieci należy przewidzieć urządzenia oczyszczające (piaskowniki) przed zrzutem do kolektora deszczowego,
- 8) przebieg kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi,
- 9) całość dokumentacji należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Mława.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Emszewski  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
GOSPODARKE KOMUNALNEJ

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Andrzej Dusiński  
upr. projektant oraz kierownik budowy  
w spec. konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów  
7343/Cie-101/94 i Cie-43/91  
uprawniony kierownik budowy  
w specjalności konstr. ogólnobudowlanej  
Cie-30/91