

Ława, 15 marzec 2019

ERD5d-2203-48/2019

Usługi Projektowe Andrzej Dusiński
ul. Warszawska 1
06-500 Mława

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego budowy Alei Świętego Wojciecha w Mławie – etap II.

W odpowiedzi na wystąpienie PKP Energetyka S.A. Północny Rejon Dystrybucji informuje, że uzgadniamy projekt budowy ww. Alei w zakresie usunięcia kolizji z naszą linią energetyczną, pod następującymi warunkami:

1. W rejonie ww. Alei zabudowana jest nasza linia kablowa e SN LPN -15 kV (typu 3x1x YHAKXS x 70 mm²).
2. Linię tą należy odkopać na terenie jej przebiegu pod projektowaną aleją, następnie przełożyć i umiejscowić poza jezdnią w pasie zieleni drogowej, lub na teren wyłączenia PKP, w rurach osłonowych typu DVK 160, jak oznaczono w piśmie nr ERD3d-2203-177/2018 r.
3. W przypadku zbyt dużego zapasu linii kablowej e SN, nie należy przecinać kabla, tylko ułożyć jego zapas na gruncie PKP i oznaczyć to miejsce na gruncie i w dokumentacji.
4. Wszelką przebudowę linii kablowej e SN LPN -15 kV w rejonie budowy alei należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, oraz standardami PKP, uwzględniając PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie środków bezpieczeństwa elektrycznego, zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami energetycznymi.
5. Po uzgodnieniu projektu przebudowy linii e SN LPN -15 kV należy wystąpić do **PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. (81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29)** na min 21 dni przed planowanym terminem usunięcia kolizji, celem ustalenia harmonogramu robót, oraz płatnego nadzoru nad przebudową linii i wyłączeniami napięcia. Wszelkie koszty wyłączeń napięcia ponosi Wykonawca robót.
6. Na czas wyłączeń naszej sieci energetycznej, nadzór PKP Energetyka S.A. zapewni ciągłość zasilania odbiorców energii w tym rejonie.
7. Po wykonaniu ewentualnych wstawek kablowych SN należy wykonać fazowanie i odpowiednie pomiary.
8. Wykonawca podczas zaprojektowanych robót, oraz w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne awarie, wypadki i szkody, jakie z realizacji inwestycji w rejonie przebudowy linii energetycznej SN w pasie drogowym, a następnie eksploatacji, mogłyby powstać dla PKP Energetyka PKP, oraz osób trzecich.

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie

Dystrybucja Energii Elektrycznej
Północny Rejon Dystrybucji
14-200 Ława ul. Dworcowa 5
tel. +48 89 674 84 10 wew. 13
fax +48 89 677 32 52
s.kopaczynski@pkpenergetyka.pl
energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00232

kapitał zakładowy 844.885.320,00 zł
(wpłacony w całości)

9. Wszelkie zaistniałe podczas przebudowy linii e SN LPN – 15 kV problemy proszę uzgodnić z nadzorem ww. robót.
10. Po wykonaniu robót, należy dostarczyć do tutaj. Rejonu dokumentację powykonawczą przebudowy linii kablowej e SN LPN-15 kV.
11. Ważność uzgodnienia wygasa po upływie dwóch lat od daty jego wydania.

Sprawę prowadzi Stanisław Kopaczyński – numer tel. jak w stopce pisma

Do wiadomości:

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. (81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29

Kierownik
Północnego Rejonu Dystrybucji

Ryszard Kwiatkowski

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Andrzej Dusiński
upr. projektant oraz kierownik budowy
w spec. konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów
7342/Cle-101/94 i Cle-43/91
uprawniony kierownik budowy
w specjalności konstr. i wykończenia budowlanej
Cle-30/91

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie

Dystrybucja Energii Elektrycznej
Północny Rejon Dystrybucji
14-200 Ilawa ul. Dworcowa 5
tel. +48 89 674 84 10 wew. 13
fax +48 89 677 32 52
s.kopaczynski@pkpenergetyka.pl
energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00232

kapitał zakładowy 844.885.320,00 zł
(wpłacony w całość)



