



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

MIASTO MŁAWA

REGON 130377830

NIP 5691760034

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19
WI.271.7.2019.AM

Mława, dnia 11.04.2019r.

W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym Nr WI.271.7.2019.AM, na **budowę mini tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie w ramach zadania pod nazwą: „Budowa mini tężni solankowych w Mławie”** do Urzędu Miasta Mława, w dniu 11.04.2019r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy można zastosować wici brzozowe zamiast tarniny śliwy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko witek ze śliwy tarniny.

Pytanie nr 2:

Czy można dokonać zmian w zaprojektowanych instalacjach wod-kan?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Można dokonywać zmian, ale w zakresie nieistotnych odstępień od projektu budowlanego, należy uzyskać akceptację projektanta. Zmiany muszą być rozwiązaniami równoważnymi lub przewyższającymi parametrami zaprojektowane rozwiązania.

Pytanie nr 3:

W opisie znajduje się informacja o stosowaniu solanki o stężeniu ok 5% natomiast produkty ogólnie dostępne mają około 4-10%.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Można zmienić parametry solanki na równoważne lub przewyższające zaprojektowane rozwiązania.

Pytanie nr 4:

Chcielibyśmy także wzmocnić konstrukcję bocznymi zastrzałami, konstrukcja dachu wymagała delikatnej korekty.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Można dokonywać zmian, ale w zakresie nieistotnych odstępień od projektu budowlanego, należy uzyskać akceptację projektanta. Zmiany muszą być rozwiązaniami równoważnymi lub przewyższającymi parametrami zaprojektowane rozwiązania.

BURMISTRZ MIASTA

Sławomir Kowalewski