

**WI.271.78.2018.DN**

dotyczy postępowania „Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego SN-15kV w ramach zadania pn.: „Budowa Al. Św. Wojciecha – etap II.

### **Do Wykonawców**

W dniu 05.07.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

„Na stronie UM nie ma informacji o konieczności zabezpieczenia alternatywnego źródła zasilania w postaci 3 agregatów prądotwórczych jakie wymaga Energa Operator na czas realizacji zadania.

Czy UM posiada informację o konieczności stosowania agregatów prądotwórczych?  
Czy jest pisemna decyzja Energa Operator?”

Odpowiedzi Zamawiającego na postawione pytania:

Ad.1. Urząd Miasta Mława nie posiada informacji o konieczności zabezpieczenia alternatywnych źródeł zasilania w postaci 3 agregatów prądotwórczych. Wykonawca przygotowując ofertę powinien uzgodnić wszelkie warunki wyłączeń z Energa Operator S.A. Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania agregatów prądotwórczych jakie wymaga Energa Operator na czas realizacji zadania koszt taki należy uwzględnić w ostatecznej cenie ryczałtowej oferty.

Ad.2. Zamawiający nie posiada pisemnej decyzji Energa Operator.

BURMISTRZ MIASTA  
Sławomir Kowalewski

