

Mława, dnia 20.10.2022 r.

WI.271.54.2022.KS

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Żwirki, ul. Targowej i ul. Handlowej w Mławie.

Zamawiający informuje, że w dniu 19.10.2022 r. wpłynęły następujące pytania:

Treść pytania nr 1:

W projekcie technicznym Zamawiający zamieszcza opis opraw jednego konkretnego producenta w którym określa, że oprawy powinny być wykonane z profili i blach aluminiowych. Wykonawca wskazuje, że jest to rozwiązanie stosowane przez jednego producenta i w sposób rażąco ogranicza konkurencję. Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw wykonanych w technologii malowanego proszkowo ciśnieniowego odlewu aluminium.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw wykonanych w technologii malowanego proszkowo ciśnieniowego odlewu aluminium przy założeniu, że oprawy będą pomalowane w kolorze istniejących słupów.

Treść pytania nr 2:

Wykonawca prosi o określenie jakiego klosza oczekuje Zamawiający w stosunku do opraw oświetlenia chodnika.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W oprawach przewidzianych do oświetlenia chodnika należy zastosować klosz z PMMA mrożony.

Treść pytania nr 3:

Wykonawca prosi o zaakceptowanie opraw oświetlenia chodnika bez certyfikatu ENEC.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający akceptuje zastosowanie opraw do oświetlenia chodnika bez certyfikatu ENEC.

Treść pytania nr 4:

Czy Zamawiający oczekuje, że certyfikat ENEC będzie potwierdzał deklarowany przez producenta i oczekiwany przez Zamawiającego poziom IP i IK oprawy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający oczekuje, że oprawy uliczne będą posiadały certyfikat ENEC gwarantujący zgodność oprawy z europejskimi normami EN, który potwierdza m.in. deklarowany przez producenta poziom IP i IK oprawy.