

Mława, dnia 06.02.2023 r.

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, znak WI.271.1.2023, na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Zamawiający informuje, że **w dniu 31.01.2023 r.** wpłynęły następujące pytania:

Pytania nr 1

1) Czy system oddymiania jest objęty niniejszym postępowaniem? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie Tomu IV.4 Oddymianie Klatek schodowych.

Odpowiedź: Zamawiający załącza dokumentację projektową oddymiania klatki schodowej.

2) Prosimy o udostępnienie schematu rozdziału wody z zastosowaniem zaworu pierwszeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający załącza schemat rozdziału wody.

Pytania nr 2

1) Z uwagi na to, że w projekcie zaplanowano w drzwiach p.poż. aluminiowych trzymacze elektromagnetyczne proszę o informację czy mają one być tylko w skrzydle czynnym czy w obu skrzydłach co wiąże się z montażem RKZ.

Odpowiedź: Trzymacze elektromagnetyczne mają być zamontowane w obu skrzydłach drzwiowych.

2) Czy w drzwiach p.poż. aluminiowych opis klasy odporności klasy pożarowej np. EI30 dotyczy całej konstrukcji tzn. skrzydeł drzwi oraz naświetli?

Odpowiedź: Klasa odporności pożarowej dotyczy całej konstrukcji drzwi.

3) W dokumentacji brakuje tomu IV.4 – oddymianie klatki schodowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedź: Zamawiający załącza dokumentację projektową oddymiania klatki schodowej.