



Mława, 30 czerwca 2023 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, znak WI.271.37.2023, na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w ramach zadania: Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”

Zamawiający informuje, że w dniu 28.06.2023 r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie: Czy zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod urządzenia zabawowe. jeśli strefa upadku przekracza 1m wysokości.? jeśli tak to jaka grubość ma mieć nawierzchnia piaskowa bezpieczna?

Odpowiedź:

Nawierzchnią bezpieczną przy wysokości do 1,0m jest istniejąca nawierzchnia trawiasta. Jeśli karta katalogowa proponowanego przez wykonawcę urządzenia wskazuje, że możliwa wysokość upadku przekracza 1,0 m należy wykonać nawierzchnię bezpieczną. Proponuje się wykonanie nawierzchni piaskowej wg normy PN-EN 1176-1. Zgodnie z zapisami normy przy wys. upadku do 2,0m min. grubość nawierzchni wynosi 20cm, natomiast przy wysokości do 3,0m grubość powinna być nie mniejsza niż 30cm. Kształt i wymiary stref upadku należy dostosować do zaleceń producenta atestowanych urządzeń zabawowych.