



WZMiUW

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Ciechanów
Inspektorat Mława

06-500 Mława, ul. Z. Morawskiej 32 A
tel./fax. 23 654-32-09

www.wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.mlawa@wzmiuw.waw.pl

C/IMŁ-4105.1.63/17

Mława, dnia 14.12.2017 r.

**Zakład Techniki Sanitarnej
INSTECH
ul. Zielona 2
09-472 Słupno**

Dotyczy uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mława.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2017 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji z przyłączami w miejscowości Mława Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów Inspektorat Mława po przeprowadzeniu analizy trasy projektowanej kanalizacji, przedstawionej na mapie projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 1 000 informuje, że projektowana kanalizacja kolidować będzie z **rowem R-L w km 7+475 i w km 7+580 siecią grawitacyjną oraz w km 7+478 siecią ciśnieniową.**

Ww. rów zaliczony jest do urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych i znajduje się w ewidencji wód, urzędzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW Mława.

Na podstawie ww. ewidencji informujemy, że na rowie R-L w miejscu kolizji z kanalizacją istnieją przepusty betonowe stanowiące elementy dróg miejskich będących w zarządzie Miasta Mława. Tutejszy inspektorat nie posiada danych dotyczących rzędnych posadowienia ww. budowli.

Lokalizację występujących kolizji kanalizacji sanitarnej z rowem naniesiono na załączonej do pisma mapie projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Podczas projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji zobowiązuje się Inwestora do:

- 1) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
- 2) wykonania przejścia kanalizacją sanitarną metodą przewiertu sterowanego lub przeciskiem na głębokości co najmniej 0,5 m pod istniejącym dnem przepustów, mierzonej od wierzchu rury osłonowej, w sposób nie powodujący pogorszenia stanu technicznego oraz funkcjonalności budowli,
- 3) wyprowadzenia rury osłonowej poza przepust na odległość po 5,0 m licząc od osi budowli,
- 4) przekazania do Inspektoratu WZMiUW Mława jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z rowem.

Roboty polegające na przejściu kanalizacją sanitarną pod dnem rowu należy wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie wodno – inżynierskim.

Opracowany projekt budowlany w zakresie kolizji z trasą rowu należy przedłożyć do uzgodnienia w Inspektoracie WZMiUW Mława.

KIEROWNIK INSPEKTORATU
WZMiUW Mława

mgr inż. Zbigniew Kalman

Do wiadomości:

1. Oddział WZMiUW Ciechanów – Dział UW/C
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów
2. aa

Sprawę prowadzi:

Jolanta Wtulich
tel. 23 654-32-09

WA.ZPU.1.502.66.2018.ZK

Instech
Zakład Techniki Sanitarnej
ul. Zielna 2
09-472 Słupno

Dotyczy uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka – etap I” w obrębie Mława.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie, po zapoznaniu się z załączonym projektem zagospodarowania terenu obejmującym: 1. ul. Kolejową, ul. Grzybową, ul. Batorego, ul. Niecałą, 2. ul. Batalionów Chłopskich, ul. Batorego i ul. Malinowskiego w obrębie Mława dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka- etap I”, nie wnosi uwag do przedstawionych w dokumentacji rozwiązań projektowych. Jednocześnie informujemy, że pozostają aktualne wymogi określone w piśmie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z dnia 14.12.2017 r. znak: C/IMł-4105.1.63/17, a w szczególności wymóg przekazania po zakończeniu robót do Zarządu Zlewni w Ciechanowie (stosownie do kompetencji określonych w zapisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Janusz Piłsudski
Janusz Piłsudski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Mławie
ul. Z. Morawskiej 32A, 06-500 Mława