

KT - 192/2012/EM

**Wnioskodawca**  
**Urząd Miasta Mława**

**Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej  
w Mławie na odcinku od studni kanalizacyjnej o rzędnych  
152,31/147,73 do kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej.**

W odpowiedzi na podanie z dnia 05.04.2012 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 **ustala następujące warunki techniczne** w celu wykonania przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Mławie na odcinku od studni kanalizacyjnej o rzędnych 152,31/147,73 do kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej.

1. Przebudowę kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku należy przewidzieć poprzez:
  - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej na odcinku od istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 152,31/147,73 na wysokości budynku nr 15/13, do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 400 w ul. Płockiej,
  - włączenie przebudowanej kanalizacji sanitarnej do kolektora DN 400 w studni o rzędnych 145,39/140,98 lub do zaprojektowanej i wykonanej studni kanalizacyjnej na ww. kolektorze,
  - zaprojektowanie na przebudowywanej kanalizacji sanitarnej studni kontrolno – rewizyjnych typu włączowego z przełączeniem do nich przyłączy kanalizacyjnych odbierających ścieki od obiektów istniejących,
  - zaprojektowanie średnic oraz spadków dla obiektów istniejących oraz planowanych w przyszłości,
  - zastosowanie materiałów do przebudowy kanalizacji sanitarnej SN4 lub SN8 w zależności od przewidywanego obciążenia,
  - zapewnienie ciągłego odbioru ścieków w czasie wykonywania prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej z obiektów istniejących objętych zakresem ww. przebudowy.

*Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej, na nieczynnym odcinku wykonać zamulenie oraz zakorkować jego wloty i wyloty.*

2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną przebudowę kolektor kanalizacji sanitarnej należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.



3. Projekt budowlany przebudowywanego kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Mławie, Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg.
5. W razie przebiegu trasy przebudowywanej kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Przebudowę kanalizacji sanitarnej może wykonać Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 lub inna osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. **Przed rozpoczęciem wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:**
  - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej,
  - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej przebudowy kanalizacji sanitarnej,
  - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przebudowanej kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanej przebudowy kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem wykopu),
9. Po wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności przebudowanej kanalizacji sanitarnej, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie przebudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 15.04.2014r.

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Ludjan Węgrzowski