

PZ.5580.97.2016

WPLYW DOKUMENTÓW

MPS Nr 4 w Mławie

Wpłysele dnia 24.11.2016

L. dz. MPS4.OK.125/16

Dział .....

rodzaj .....

Mława, dnia 22.11.2016 roku

## DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 19.11.2013 r. poz. 1340) oraz art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

### postanawiam

**na wniosek strony** – Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06–500 Mława  
- **zmienić decyzję** Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z dnia 25.06.2013 roku nr PZ - 5580/37/2013 nakazującą obudowanie i zamknięcie drzwiami w klasie odporności ogniowej EI – 30 oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu na klatce schodowej oraz zapewnienie właściwej długości dojsć ewakuacyjnych w budynku „B” Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny ul. Zygmunta Krasińskiego 7 w Mławie w następujący sposób: **przesunąć termin realizacji obowiązku wymienionego w decyzji do dnia 31 grudnia 2017 roku.**

### Uzasadnienie

Przedmiotową decyzję zmieniono na wniosek strony – pismo nr MPS 4.KW.46.2016 z dnia 21.11.2016 roku – uwzględniając wniosek strony w całości.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40 za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

M.A.



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
bryg. mgr inż. Zbigniew Kapiński  
ZASTĘPCA KOMENDANTA

### Otrzymują

1. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06–500 Mława
2. a/a.

### Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06 – 500 Mława