

Mława, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Do Wykonawców

**Dotyczy zamówienia publicznego oznaczonego numerem WI.271.9.2022 pod nazwą:
„Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”**

W nawiązaniu do zamieszczonych w dn. 05.04.2022 r. pytań z dn. 01.04.2022 r. Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany odpowiedzi na następujące pytania :

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur strukturalnych z polipropylenu łączonych kielichowo zgodnie z normą PN-EN 13476?

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych z polipropylenu łączonych kielichowo o sztywności SN8 zgodnie z normą PN-EN 13476.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zastąpienie studzienek kanalizacyjnych systemowych z PEHD studniami żelbetowymi?

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie studzienek kanalizacyjnych systemowych z PEHD studzienkami z tworzyw sztucznych zgodnie z normą PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP), i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włączonych i niewłączonych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią” lub studniami żelbetowymi.

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta Mława