

KT - 328/2018/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w pasie drogowym
ul. Działdowskiej na odcinku do wysokości
posesji nr 271/8 w Mławie**

W odpowiedzi na podanie z dnia 18.04.2018 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 **ustala następujące warunki techniczne** w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym na odcinku do wysokości działki nr 271/8 ulicy Działdowskiej w Mławie.

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ulicy Działdowskiej na przedmiotowym odcinku należy przewidzieć poprzez:
 - zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym z odprowadzeniem ścieków do kolektora kanalizacji sanitarnej DN 400 przy skrzyżowaniu z ul. Nową tj. studni kanalizacyjnej o rzędnych 151,72/148,18
 - zaprojektowanie na sieci ulicznej, w odległościach około 50 mb, studni kontrolno-rewizyjnych typu włazowego,
 - posadowienie studni na projektowanym kolektorze sanitarnym na wylewanym fundamencie betonowym.
 - połączenia przykanalików sanitarnych z projektowanym kolektorem zaprojektować w studniach kontrolno-rewizyjnych.
 - wykonanie kolektora sanitarnego z przykanalikami w pasie drogowym z materiałów o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików w pasie drogowym należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. W razie przebiegu trasy kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przykanaliki w pasie drogowym może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przedłużenia kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików w pasie drogowym,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt techniczny wykonywanego przedłużenia kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików w pasie drogowym,

- c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wybudowanego kolektora sanitarnego z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanego kolektora sanitarnego z przykanalikami (przed zasypaniem wykopu),
9. Po wykonaniu przedłużenia kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wykonanych przykanalików w pasie drogowym dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności przedłużonego kolektora sanitarnego, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przedłużenia kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wykonanych przykanalików w pasie drogowym i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie kolektora sanitarnego oraz przykanalików do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 03.04.2020r.

PREZES ZARZĄDU
Marek Dusiński