PRZEKRÓJ PIONOWY A-A



PRZEKRÓJ POZIOMY B-B



LEGENDA:

1. WPUST ŚCIEKOWY K.D. O WYM. L x S= 500 x 305 mm, KLASY D 400, Z KOŁNIERZEM 3/4, Z ŻELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. G=65,0 kg. (montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
2. PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA Dz/Dw = Ø1000/500 Z BETONU KLASY B-20
3. ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Dw/Dz = Ø650/1150 mm, Z BETONU KLASY B-20
4. RURA ŻELBETOWA WIPRO Ø 500 KLASY II (L=2,5m/szt.)
5. USZCZELNIENIE SZNUREM SMOŁOWANYM CZARNYM + KIT ASFALTOWY
6. KIELICH RURY BETONOWEJ WIPRO Ø 200 Z BETONU KLASY B-40
7. PODBUDOWA BETONOWA (KIELICHA RURY BETONOWEJ WIPRO Ø 200) - Z BETONU KLASY B-20
8. PŁYTA DOLNA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W ILOŚCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU
9. PODSYPKA ŻWIROWA LUB ŻWIROWO-TŁUCZNIOWA ZAGĘSZCZONA DO WARTOŚCI WSKAŹNIKA Wz=1,00
10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MALOWANIE BETONOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ABIZOLEM R+P
11. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branży drogowej.
12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branży drogowej.

Oznaczenie wpustu w projekcie:

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12.

BIURO PROJEKTÓW JM
DARIUSZ MACHOWSKI
06-400 CIECHANÓW
UL.Ks.P. ŚCIEGIENNEGO 2
TEL./FAX 023 6726131

NIP 566-101-35-97
REGON 130127464

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA: LIPIEC 2007R

SIECI K.S. i K.D. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: DZIERZGOWSKIEJ, REJA, DALEKIEJ i PROJEKTOWANEJ V z ODPROWADZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH SIECI NA OSIEDLU ZACISZE W MŁAWIE

INWESTOR: GMINA MIEJSKA MŁAWA, 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	1:20

RYSUNEK: **WPUST DESZCZOWY Ø500 JEZDNIOWY**

NUMER RYSUNKU: **22.**

PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ MACHOWSKI nr upr. Wa - 500/01

OPRACOWAŁ: KAROL TETKOWSKI

TECH. ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI