

Mława, 05-12-2019r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
06-500 Mława, ul. Płocka 106
NIP 569-000-32-88
Regon 130020022

URZĄD MIASTA MŁAWA
Kancelaria Urzędu

Wpłynęło 2019 -12- 09

KT - 966/2019/MS

L.dz.
MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

budowa: Mława ul. Chabrowa 17A,
działka nr2403/2 .

W odpowiedzi na podanie z dnia 02-12-2019 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej inwestycji pod nazwą budynek mieszkalny jednorodzinny położony w Mławie przy ul. Chabrowej 17A, działka nr 2403/2.

1. Odprowadzenie ścieków z nieruchomości zaprojektować do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC w ul. Chabrowej. Ścieki z nieruchomości odprowadzić przykanalikiem sanitarnym, na którym należy zaprojektować i wybudować studnie kontrolno-rewizyjne. Połączenie przykanalika sanitarnego z kolektorem sanitarnym DN 200 wykonać poprzez wybudowanie studni kanalizacyjnej.
Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie urządzeń przeciwwzalewowych. Do budowy przyłącza zastosować materiały o klasie sztywności obwodowej SN8.
2. Projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. W razie przebiegu trasy przyłącza przez działki sąsiednie należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie oraz Zarządcami Dróg i Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. Przyłączy kanalizacji sanitarnej może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.

6. Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” Sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
- a) uzyskać akceptację Zakładu na wykonawstwo przyłącza przez wskazaną osobę prawną lub fizyczną,
 - b) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłącza kanalizacyjnego,
 - c) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego,
 - d) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przykanalika sanitarnego z siecią kanalizacji sanitarnej.
7. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanego przyłącza (przed zasypaniem).
8. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza kanalizacji sanitarnej.
9. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” Sp. z o. o. w Mławie kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy, włączenie przyłącza do eksploatacji. Kończącym etapem współpracy będzie podpisanie umowy na odbiór ścieków.
10. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” Sp. z o. o. w Mławie jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
11. Warunki techniczne ważne są do 04-12-2021r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Duszyński