

Mława, dnia 06.02.2020r.

KT - 99/2020/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława
Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
(budowa przyłączy w pasie drogowym)
do nieruchomości przy ul: Napoleońskiej 3,
Sadowej 21A w Mławie.**

W odpowiedzi na podanie z dnia 05.02.2020 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ WOD – KAN ” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (budowa przyłączy w pasie drogowym) do nieruchomości przy ul: Napoleońskiej 3, Sadowej 21A w Mławie.

1. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej (budowę przyłączy w pasie drogowym):
 - do posesji przy ul. Napoleońskiej 3, należy zaprojektować do kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC w ul. Napoleońskiej. Połączenie rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (przyłączy w pasie drogowym) wykonać w istniejącej studni kanalizacyjnej na wysokości przedmiotowej nieruchomości.
 - do posesji przy ul. Sadowej 21A, należy zaprojektować poprzez rozbudowę - przedłużenie do granicy nieruchomości istniejącego przyłączy w pasie drogowym. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy wykonać z rur PVC klasy S typ ciężki.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać w Urzędzie Miasta Mława Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „ WOD – KAN ” sp. z o. o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. W razie przebiegu trasy rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „ WOD – KAN ” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,



- b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorem istniejącym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonywanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem wykopu),
9. Po wykonaniu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego: badanie szczelności rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 05.02.2020r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Dusiński